RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE N. 436721

CLASSIFICATION REPORT No. 436721

Cliente / *Customer*

LONGi Solar Technology Co., Ltd.

No. 8369, Shangyuan Road, Caotan EcoInd. Park, Xi'An - China (PRC)

Oggetto / *Item*#

modulo fotovoltaico denominato "LR7-60HVD 535M"

photovoltaic module named "LR7-60HVD 535M"

Attività / *Activity*

classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - parte 1: classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-1:2018

fire classification of construction products and building elements - part 1: classification using data from reaction to fire tests in accordance with standard EN 13501-1:2018

Risultati / *Results*

Classificazione *Classification* **E**

(#) secondo le dichiarazioni del cliente.
according to that stated by the customer.

Bellaria-Igea Marina - Italia, 19 gennaio 2026
Bellaria-Igea Marina - Italy, 19 January 2026

L'Amministratore Delegato
(Dott. Nazario Giordano)

Firmato digitalmente da NAZARIO GIORDANO

Commessa:
Order:
107411

Luogo dell'attività:
Activity site:
Istituto Giordano S.p.A. - Strada Erbosa Uno, 80 - 47043 Gatteo (FC) - Italia

Indice	**Pagina**
Descrizione dell'oggetto classificato#	2
Riferimenti normativi	2
Rapporti e risultati in supporto a questa classificazione	3
Classificazione e campo di applicazione	3
Contents	*Page*
Description of classified item#	*2*
Normative references	*2*
Reports and results in support of this classification	*3*
Classification and field of application	*3*

Il presente documento è composto da n. 4 pagine e n. 1 allegato (in formato bilingue (italiano e inglese), in caso di dubbio è valida la versione in lingua italiana) e non può essere riprodotto parzialmente, estrapolando parti di interesse a discrezione del cliente, con il rischio di favorire una interpretazione non corretta dei risultati, fatto salvo quanto definito a livello contrattuale.
I risultati si riferiscono solo all'oggetto in esame, così come ricevuto, e sono validi solo nelle condizioni in cui l'attività è stata effettuata.
L'originale del presente documento è costituito da un documento informatico firmato digitalmente ai sensi della Legislazione Italiana applicabile.
This document is made up of 4 pages and 1 annex (in a bilingual format (Italian and English), in case of dispute the only valid version is the Italian one) and shall not be reproduced except in full without extrapolating parts of interest at the discretion of the customer, with the risk of favoring an incorrect interpretation of the results, except as defined at contractual level.
The results relate only to the item examined, as received, and are valid only in the conditions in which the activity was carried out.
The original of this document consists of an electronic document digitally signed pursuant to the applicable Italian Legislation.

Responsabile Tecnico: */ Chief Technician:*
Dott. Sacha Oliva
Responsabile del Laboratorio di Reazione al Fuoco: */ Head of Reaction to Fire Laboratory:*
Dott. Ing. Giombattista Traina

Compilatore: */ Compiler:* Francesca Manduchi

ISTITUTO GIORDANO S.p.A. Via Gioacchino Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia - Tel. +39 0541 343030 - istitutogiordano@giordano.it - www.giordano.it
Cap. Soc. € 1.500.000 i.v. - R.E.A. c/o C.C.I.A.A. (RN): 156766 - Registro Imprese Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) e CF/P. IVA: n. 00 549 540 409

Descrizione dell'oggetto classificato[#]

Description of classified item[#]

Descrizione generale dell'oggetto *General description of the item*	**Spessore** *Thickness* [mm]	**Densità superficiale** *Surface density* [kg/m²]
modulo fotovoltaico composto da celle in silicio monocristallino *back contact* con rivestimento in vetro frontale di spessore 2,0 mm e vetro posteriore di spessore 2,0 mm, telaio in alluminio e silicone denominato "LONGi specs" in quantità 12 g/m; seriali n. LRE010097250600300010 / LRE010097250600300006 / LRE010097250600300109 / LRE010097250600300066 / LRE010097250600300019 / LRE010097250600300063 *photovoltaic module consisting of back contact monocrystalline silicon cells with 2,0 mm thick front glass and 2,0 mm thick rear glass, aluminium frame and silicone named "LONGi specs" in quantity 12 g/m; serial No. LRE010097250600300010 / LRE010097250600300006 / LRE010097250600300109 / LRE010097250600300066 / LRE010097250600300019 / LRE010097250600300063*	4,94	11

Descrizione dei singoli componenti partendo dalla faccia esposta al fuoco *Description of individual components from the face exposed to fire*		
Descrizione *Description*	**Spessore** *Thickness* [mm]	**Densità superficiale** *Surface density* [kg/m²]
vetro temperato *tempered glass*	2,0	5,0
incapsulante in POE "serie LRP Longi" *encapsulant in POE "serie LRP Longi"*	0,5	0,4
celle in silicio monocristallino tipo "HPBC 2.0 Longi" *monocrystalline silicon cells type "HPBC 2.0 Longi"*	0,140	0,2
incapsulante in EVA "serie LRE Longi" *encapsulant in EVA "serie LRE Longi"*	0,3	0,4
vetro temperato *tempered glass*	2,0	5,0

In allegato "A" è riportata la documentazione tecnica dell'oggetto fornita dal cliente.

The item technical documentation provided by the customer is given in annex "A".

Riferimenti normativi

Normative references

Norma[##] *Standard[##]*	**Titolo** *Title*
EN 13501-1:2018	Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using data from reaction to fire tests *(Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco)*

(##) è stata utilizzata la norma recepita dall'UNI.
the standard adopted by UNI has been used.

(#) secondo le dichiarazioni del cliente; Istituto Giordano declina ogni responsabilità sulle informazioni e sui dati forniti dal cliente che possono influenzare i risultati.
according to that stated by the customer; Istituto Giordano declines all responsibility for the information and data provided by the client that may influence the results.

Rapporti e risultati in supporto a questa classificazione

Reports and results in support of this classification

Rapporti

Reports

Nome del laboratorio *Name of laboratory*	**Nome del cliente** *Name of customer*	**Rapporto di prova n.** *Test report No.*	**Metodo di prova e data** *Test method and date*
Istituto Giordano S.p.A.	LONGi Solar Technology Co., Ltd.	436720	EN ISO 11925-2:2020

Risultati in supporto alla classificazione

Results in support of this classification

Metodo di prova *Test method*	**Rapporto di prova n.** *Test report No.*	**N. prove** *No. of tests*	**Parametri** *Parameter*	**Risultati** *Results*	
				Parametri continui - Media *Continuous parameter - Mean*	**Parametri discreti - Conformità** *Discrete parameters - Compliance*
EN ISO 11925-2:2020 Attacco della fiamma sulla superficie *Impingement of flame on the surface* Applicazione: 15 s *Exposure: 15 s*	436720	6	Fs ≤ 150 mm	N/A	Sì *Yes*
			Accensione della carta da filtro *Ignition of the filter paper*	N/A	No *No*

N/A = non applicabile */ not applicable*.

Classificazione e campo di applicazione

Classification and field of application

Riferimento di classificazione

Reference of classification

Questa classificazione viene definita in accordo con la norma EN 13501-1:2018.

This classification is assigned in accordance with standard EN 13501-1:2018.

Classificazione

Classification

L'oggetto "LR7-60HVD 535M", in relazione al suo comportamento di reazione al fuoco, è classificato:

The item "LR7-60HVD 535M", in relation to its reaction to fire behaviour, is classified:

E

La classificazione finale di reazione al fuoco del prodotto da costruzione è:

The final reaction to fire classification of the construction product is:

Classificazione */ Classification:* **E**

Campo di applicazione

Field of application

Questa classificazione è valida per i seguenti parametri dell'oggetto:

This classification is valid for the following item parameters:

Spessore *Thickness*	4,94 mm
Massa per unità di superficie *Mass per unit area*	11 kg/m²
Silicone (nome e massa in unità di lunghezza) *Silicone (name and mass in unit lenght)*	"LONGi specs" - 12 g/m

e per le seguenti condizioni di uso finali:

and for the following end use applications:

Tipo di installazione *Type of installation*	libero *free standing*
Tipo di substrato (solo per silicone) *Type of substrate (silicone only)*	modulo fotovoltaico oggetto di prova *photovoltaic module under test*

Limitazioni

Limitations

Questo rapporto di classificazione è valido fintanto che la composizione e la struttura dell'oggetto, così come le norme di prova e di classificazione, non cambino.

Questo rapporto di classificazione non rappresenta un'approvazione di tipo o una certificazione di prodotto.

This classification report is valid as long as the item composition and structure, as well as test and classification standards, remain unchanged.

This classification report does not represent type approval or certification of the product.

Nota del laboratorio

Note from the laboratory

La classificazione è stata determinata sulla base dei valori ottenuti mediante misurazione sperimentale, senza tenere conto dell'incertezza di misura, in linea con il paragrafo 4.2.1 "Binary Statement for Simple Acceptance Rule (w = 0)" *("Dichiarazione binaria per la regola di accettazione semplice (w = 0)")* della guida ILAC-G8:09/2019 "Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity" *("Linee guida sulle regole decisionali e sulle dichiarazioni di conformità")*.

The classification has been determined on the basis of the values obtained by measurements, without taking into account measurement uncertainty, in accordance with clause 4.2.1 "Binary Statement for Simple Acceptance Rule (w = 0)" of ILAC-G8:09/2019 guide "Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity".

Il Responsabile Tecnico
Chief Technician
(Dott. Sacha Oliva)

Il Responsabile del Laboratorio
di Reazione al Fuoco
Head of Reaction to Fire Laboratory
(Dott. Ing. Giombattista Traina)

ALLEGATO "A"
AL RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE N. 436721
ANNEX "A" TO CLASSIFICATION REPORT No. 436721

Commessa:
Order:
107411

Luogo dell'attività:
Activity site:
Istituto Giordano S.p.A. - Strada Erbosa Uno, 80 - 47043 Gatteo (FC) - Italia

Cliente */ Customer*

LONGi Solar Technology Co., Ltd.

No. 8369, Shangyuan Road, Caotan EcoInd. Park, Xi'An - China (PRC)

Oggetto */ Item#*

modulo fotovoltaico denominato "LR7-60HVD 535M"

photovoltaic module named "LR7-60HVD 535M"

Contenuti */ Contents*

documentazione tecnica dell'oggetto

technical documentation of the item

(#) secondo le dichiarazioni del cliente.
according to that stated by the customer.

Bellaria-Igea Marina - Italia, 19 gennaio 2026
Bellaria-Igea Marina - Italy, 19 January 2026

Il presente allegato è composto da n. 3 pagine.
This annex is made up of 3 pages

Ditta intestataria Rapporto di Prova (con indirizzo completo) *Company holder Test Report (with complete address)*	**_Longi Solar Technology Co. Ltd_** _ ***No.8369, Shangyuan Road, Caotan EcoInd.Park Xi'an China EE China***
Denominazione commerciale / *Trade name*	**LR7-60HVD 535M**

DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO FINITO *GENERAL DESCRIPTION OF THE COMPLETE PRODUCT* [//]	**Spessore** *Thickness* [mm]	**Densità superficiale** *Surface density* [kg/m²]
Modulo fotovoltaico bifacciale con celle in silicio monocristallino back contact con vetro frontale 2.0 mm e vetro posteriore da 2.0 mm	4.94	11

DESCRIZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI PARTENDO DALLA FACCIA ESPOSTA AL FUOCO *DESCRIPTION OF INDIVIDUAL COMPONENTS FROM THE FACE EXPOSED TO FIRE*		
Composizione di ciascun strato *Composition of each layer* [//]	**Spessore** *Thickness* [mm]	**Densità superficiale** *Surface density* [kg/m²]
Vetro posteriore temprato 2.0 mm LONGi specs	2.0	5
Incapsulante in EVA serie LRE LONGi	0.3	0.4
Cella fotovoltaica in silicio HPBC 2.0 LONGi	0.140	0.2
Incapsulante in POE serie LRP LONGi	0.5	0.4
Vetro temprato 2.0 mm LONGi specs	2	5

CEI TS 82-89 - INFORMAZIONI SULL' IMPIEGO E POSA IN OPERA / *INFORMATIONS ABOUT USE AND INSTALLATION*	
Impiego / *Use*	fotovoltaico
Posa in opera ***Installation***	X CEI TS 82-89 su tetto piano X CEI TS 82-89 su tetto inclinato
Tipo di tetto ***Type of roof***	□ membrana bituminosa □ membrana in TPO / PVC (flessibile) □ membrana ..... □ pannello sandwich con isolante in lana □ pannello sandwich con isolante in poliuretano □ pannello sandwich con isolante in ..... □ supporto incombustibile □ .....

ALTRE INFORMAZIONI / *ANY OTHER INFORMATIONS*	
Telaio / *Frame*	tipo di telaio: ..in lega di alluminio, anodizzato, nero o silver spessore: .30 mm.
Silicone / *Silicone*	tipo di silicone: LONGi specs. quantità: 12. g/metri lineari

1/14/2026

Dichiarazione / *Declaration*

Si dichiara, sotto la propria responsabilità civile e penale, che la campionatura di prova sarà prelevata dal materiale denominato **.LR7-60HVD 535M.** di uso specifico come pannello fotovoltaico

We declare, under their own civil and penal responsibilities regarding false declarations, that the test sample will be taken from the material called LR7-60HDV 535M specific use as photovoltaic panel

Si dichiara inoltre che i pannelli fotovoltaici di seguito elencati:

We declare, also, that the photovoltaic panels listed below:

LR7-60HVD XXXM	LR7-60HTDR XXXM	LR4 78HIBD XXXM	LR5 72HND XXXM
LR7-72HVD XXXM	LR8-66HVD XXXM	LR5 60HBD XXXM	LR5-72HGD XXXM
LR7-72HVBB XXXM	LR7-72HYD XXXM	LR5 60HIBD XXXM	LR7-72HGD XXXM
LR7-78HVD XXXM	LR7-78HYD XXXM	LR5 66HBD XXXM	LR7-72HJD XXXM
LR8-72HVD XXXM	LR8-72HYD XXXM	LR5 66HIBD XXXM	LR7-66HJD XXXM
LR9-66HVD XXXM	LR8-66HYD XXXM	LR5 72HBD XXXM	LR7-60HJD XXXM
LR7-60HTD XXXM	LR9-66HYD XXXM	LR5 72HIBD XXXM	LR7-72HJBB XXXM
LR7-72HTD XXXM	LR4 60HBD XXXM	LR5 78HBD XXXM	LR7-66HJBB XXXM
LR7-72HTDR XXXM	LR4 60HIBD XXXM	LR5 78HIBD XXXM	LR7-60HJBB XXXM
LR7-66HTDR XXXM	LR4 78HBD XXXM		

sono realizzati con i medesimi componenti e medesimo fornitore delle materie prime, stesso tempo di laminazione e danno luogo alla medesima campionatura di prova e differiscono tra loro unicamente per forma e/o dimensione e/o potenza elettrica (XXX).

are manufactured with the same components and the same raw materials supplier, the same time of lamination, they give rise to the same test sample and differ only for their shape and / or size and and / or electric power (XXX).

Data / *Date* **10/12/2025**

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

Signature of manufacturer's legal representative

LONGI SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD 6101970103286

签署人：
August Zhang
5EE4EEAC3695449...

1/14/2026